

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach, w budynku Niepublicznej Placówki Edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK”, zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

1. Klimatyzację należy zamontować na parterze i piętrze w budynku Niepublicznej Placówki Edukacyjnej „WESOŁY IKREATYWNY PRZEDSZKOLAK” w Strzyżowie.
2. Wymagania techniczne jednostek naściennych:
  - 1) klimatyzator ścienny – funkcja chłodzenia,
  - 2) minimalna wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej 3,5 kW,
  - 3) minimalna wydajność chłodzenia jednostki zewnętrznej 3,5 kW,
  - 4) sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,
  - 5) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.
3. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Niepublicznej Placówki Edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” w Strzyżowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:
  - 1) wykonanie przebić przez przegrody budowlane,
  - 2) montaż jednostki zewnętrznej,
  - 3) montaż jednostki wewnętrznej,
  - 4) montaż instalacji technicznej,
  - 5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
  - 6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
  - 7) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
  - 8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem,
  - 9) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
  - 1) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej nie krótszy niż 60 miesięcy (okres gwarancji);
  - 2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony;
  - 3) Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów;
  - 4) w odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) lub Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.);
  - 5) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta;
  - 6) usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:

a) serwis świadczony będzie w budynku Niepublicznej Placówki Edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK”, zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 54, 38-100 Strzyżów, 695 639 361, [www.przedszkole-strzyzow.pl](http://www.przedszkole-strzyzow.pl), e-mail: [kontakt@przedszkole-strzyzow.pl](mailto:kontakt@przedszkole-strzyzow.pl),

b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt z zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,

c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w ust. 4 pkt 6 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę;

8) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,

2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,

3) podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz z podaniem producenta, nazwy, numeru katalogowego urządzeń,

4) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2021 r.,

5) Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylecia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. UE L 150 z 20.05.2014 r., str. 195 z późn. zm.).